

## הנחיות להתקנת עמדת טעינה לרכב חשמלי

1. המבקש יגיש בקשה ערוכה ע"י יועץ חשמל.
2. אישור הדיירים בבניין על העברת הכבל בשטח המשותף ככל והוא עובר בשטח משותף.
3. בכדי לשמור על חזות הבניין יש להעביר את הכבל ורטיקלית דרך מסתורי הכביסה. במפלס הקרקע הכבל יוטמן בקרקע בעומק בטיחות לפי התקנות.
4. כבל ההזנה לעמדת הטעינה יהיה מוטמן מתחת למדרכה ולא יהיה חיצוני.
5. העבודה תתוכנן תבוצע ותותקן תבוצע ע"י חשמלאי מוסמך/ הנדסאי חשמל.
6. יש להציג אישור חפירה לתשתיות. ( חברת חשמל/ בזק/ תשתיות עירוניות).
7. יש להציג אישור חשמלאי בודק לפני ההפעלה הראשונה.
8. מיקום העמדה במדרכה עפ"י החלטת המהנדס

